

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 49 de 2022
COMPRA DE UPS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

ADENDA 1

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catálogos, anexos y demás documentos deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que corresponde.

Las preguntas que no lleguen en este formato no serán atendidas.

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
1	Dielcom S.A.S	1	UPS ENERGEX POWER IT LV DE 40KVA EN GABINETE DE 60KVA. Incluye:1.Gabinete de 30 U con STS de 60 KVA /54kW, alimentación de entrada y salida 208 VAC con dos (2) modulos de potencia 20kVA/20kW alimentacion de entrada 208V, salida 120V.2.Rack externo de baterias Ref.1601209 para autonomia de diez (10) minutos.	Solicitamos a la entidad confirmar si es posible abrir el requerimiento a otras marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas solicitadas, lo cual permita una pluralidad de oferentes e interesados mayor a la actual.	Se informa que para las UPS modulares no es posible cambiar la marca solicitada, dado que contamos con varias de esta UPS dentro de la institución y módulos de repuesto, con el fin de brindar soporte en caso de daño
2	Dielcom S.A.S	2	UPS Gabinete de 30U con STS de 80KVA/80KW,Con 3 Modulo de potencia 20kva / 20kW alimentacion de entrada 208V, salida 120V. Incluye Rack externo de baterias Ref.801226 para autonomia de diez (10) minutos.ENERGEX POWER IT LV DE 60KVA EN GABINETE DE 80KVA.	Solicitamos a la entidad confirmar si es posible abrir el requerimiento a otras marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas solicitadas, lo cual permita una pluralidad de oferentes e interesados mayor a la actual.	
3	Dielcom S.A.S	3	UPS ENERGEX GALLEON X9MT TORRE DE 1.5KVA, MONOFASICA, AUTONOMIA DE DIEZ (10) MINUTOS.	Solicitamos a la entidad confirmar si es posible abrir el requerimiento a otras marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas solicitadas, lo cual permita una pluralidad de oferentes e interesados mayor a la actual.	Para la UPS de 1,5 kva se permite la presentación de otras marcas, cabe resaltar que la comparación técnica no solo se realizara con la revisión de potencia y autonomía si no también con otros parámetros propios de la UPS.
1	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA SAS	ANEXO 3 - PRESUPUESTO POR ÍTEM	UPS	En el mercado nacional hay marcas que cumplen con el requerimiento técnico solicitado por la Universidad. Para dar pluralidad de ofertas, solicitamos se elimine la marca ENERGEX del anexo 3(anexo cuadro modificado) al correo	1. Se informa que para las UPS modulares no es posible cambiar la marca solicitada, dado que contamos con varias de esta UPS dentro de la institución y módulos de repuesto, con el fin de brindar soporte en caso de daño. 2. Para la UPS de 1,5 kva se permite la presentación de otras marcas, cabe resaltar que la comparación técnica no solo se realizara con la revisión de potencia y autonomía si no también con otros parámetros propios de la UPS con relación a la referencia GALEON.
1	INGENIERIA Y ENERGÍA SAS	1		¿Sólo se pueden cotizar los equipos de la marca ENERGEX?	1. Se informa que para las UPS modulares no es posible cambiar la marca solicitada, dado que contamos con varias de esta UPS dentro de la institución y módulos de repuesto, con el fin de brindar soporte en caso de daño. 2. Para la UPS de 1,5 kva se permite la presentación de otras marcas, cabe resaltar que la comparación técnica no solo se realizara con la revisión de potencia y autonomía si no también con otros parámetros propios de la UPS con relación a la referencia GALEÓN.
2	INGENIERIA Y ENERGÍA SAS			¿Cualquier empresa (persona jurídica o natural) puede participar en esta invitación?	De acuerdo a los términos de la convocatoria cualquier persona Natural o Jurídica puede participar en el proceso.
3	INGENIERIA Y ENERGÍA SAS			¿Hay algún requisito adicional en cuanto a capacidad financiera u organizacional o sólo lo especificado en los términos de condiciones?	Solo lo establecido en los términos de la Invitación.
4	INGENIERIA Y ENERGÍA SAS			¿Hay algún requisito adicional de experiencia o sólo presentar el RUP?	Solo lo establecido en los términos de la Invitación
1	UPS SOLUCIONES INTEGRALES SAS	1	UPS ENERGEX	PUEDA PRESENTARSE LA COTIZACION CON OTRA MARCA DE UPS CON IGUALES ESPECIFICACIONES Y MUY BUEN RESPALDO?	1. Se informa que para las UPS modulares no es posible cambiar la marca solicitada, dado que contamos con varias de esta UPS dentro de la institución y módulos de repuesto, con el fin de brindar soporte en caso de daño. 2. Para la UPS de 1,5 kva se permite la presentación de otras marcas, cabe resaltar que la comparación técnica no solo se realizara con la revisión de potencia y autonomía si no también con otros parámetros propios de la UPS con relación a la referencia GALEÓN.
	RGS CONECTANDO			Nos permitimos solicitar a la entidad el estudio previo de las cotizaciones recibidas de los equipos a adquirir, con las cuales se proyectó el presupuesto del presente proceso.	La Universidad no realiza estudios previos, el presupuesto se establece con base en una cotización de sondeo.

PARA TENER EN CUENTA:

Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Invitación Pública.

Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.

Se recomienda leer detenidamente el contenido total de los Terminos de Condiciones, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente **ADENDA**

Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la Adenda y presentar la oferta en el Anexo.

Se recomienda, además, consultar permanentemente la página web de la Universidad www.utp.edu.co, hasta el día de cierre de la Invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.